

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
 приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00538
 (номер сертификата соответствия)

002992
 (учетный номер бланка)

№№ п/п	Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
1	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной полиуретановой марки «МарконФлекс», выпускаемой по ТУ 2254-005-69263032-2016	60	10	EI 45
		60	20	EI 45
		60	30	EI 30
		60	40	EI 30
		100	10	EI 60
		100	20	EI 60
		100	30	EI 45
		100	40	EI 45
		100	60	EI 15
		200	10	EI 180
		200	20	EI 150
		200	30	EI 120
		200	40	EI 90
		200	60	EI 60

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)



(Handwritten signature)

А.А. Гомзов

(Handwritten signature)

Д.Н. Байгушкин